令和４年度

# 波佐見町水道水質検査結果表

波佐見町水道課

令和4年度　水 質 検 査 成 績 表（湯無田水系）　　波佐見町水道課

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 検査結果 | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月20日 | 7月20日 | 10月19日 | 1月18日 | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | 0.0003 未満 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | 0.00005 未満 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | 0.004 未満 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | 0.4 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | 0.12 | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.02 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | 0.0002 未満 | | | |
| 15 | 1，4ージオキサン | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 16 | トランス-1.2-ジクロロエチレン<br>シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 0.05 未満 | 0.09 | 0.06 | 0.05 未満 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | 9 | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 8.3 | |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | 44 | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | | 88 | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | | 0.0005 未満 | | | |
| 46 | 全有機炭素 | 3以下 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.2 19℃ | 7.2 23℃ | 7.5 21℃ | 7.4 21℃ | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5以下 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 51 | 濁度 | 2以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 判定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

令和4年度　水 質 検 査 成 績 表（川内水系）　　波佐見町水道課

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 検査結果 | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月20日 | 7月20日 | 10月19日 | 1月18日 | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | 0.0003 未満 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | 0.00005 未満 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | 0.004 未満 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | 0.5 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | 0.08 未満 | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | 0.0002 未満 | | | |
| 15 | 1，4ージオキサン | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 16 | トランス-1.2-ジクロロエチレン<br>シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 0.05 未満 | 0.17 | 0.15 | 0.05 未満 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.013 | 0.02 | 0.015 | 0.013 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | 10.1 | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | 26 | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 87 | 110 | 95 | 86 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | | 0.0005 未満 | | | |
| 46 | 全有機炭素 | 3以下 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.5 20℃ | 7.4 22℃ | 7.6 20℃ | 7.5 21℃ | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5以下 | 0.7 | 0.5 未満 | 0.5 | 0.8 | |
| 51 | 濁度 | 2以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 判定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

令和4年度　水 質 検 査 成 績 表（鬼木水系）　　波佐見町水道課

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 検査結果 | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月20日 | 7月20日 | 10月19日 | 1月18日 | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | 0.0003 未満 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | 0.00005 未満 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | 0.004 未満 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | 0.9 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | 0.08 未満 | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | 0.0002 未満 | | | |
| 15 | 1，4ージオキサン | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 16 | トランス-1.2-ジクロロエチレン<br>シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 0.05 未満 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.006 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.009 | 0.022 | 0.009 | 0.008 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003 | 0.007 | 0.002 未満 | 0.003 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | 7.2 | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.4 | |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | 27 | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 93 | 102 | 100 | 90 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | | 0.0005 未満 | | | |
| 46 | 全有機炭素 | 3以下 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.5 20℃ | 7.7 25℃ | 7.8 20℃ | 7.6 20℃ | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5以下 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 51 | 濁度 | 2以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 判定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

令和4年度　水 質 検 査 成 績 表（皿山水系）　　波佐見町水道課

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 検査結果 | | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月20日 | 7月20日 | 10月19日 | 1月18日 | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | | 0.0003 未満 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | | 0.00005 未満 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | | 0.001 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | | 0.004 未満 | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | | 0.4 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | | 0.13 | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.02 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | | 0.0002 未満 | | | |
| 15 | 1，4ージオキサン | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 16 | トランス-1.2-ジクロロエチレン<br>シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | | 0.001 未満 | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.05 未満 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.014 | 0.014 | 0.027 | 0.016 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.009 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.018 | 0.021 | 0.033 | 0.020 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.009 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | | 0.02 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | | 8.4 | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | | 0.005 未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300以下 | | 46 | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | | 87 | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | | 0.01 未満 | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001以下 | | 0.000001 未満 | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | | 0.002 未満 | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | | 0.0005 未満 | | | |
| 46 | 全有機炭素 | 3以下 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 6.4 20℃ | 7.2 23℃ | 6.7 21℃ | 6.6 20℃ | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5以下 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 51 | 濁度 | 2以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 判定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |

毎 月 検 査 結 果 表　（上水道・湯無田地区）

| 検査項目 | | 水質基準 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大 | 平均 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留塩素(mg/ℓ) | | 0.1～1.0 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.55 | 0.9 | 0.74 | |
| 1 | 一般細菌(個/mℓ) | 100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 38 | 塩化物イオン(mg/ℓ) | 200以下 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 7.9 | |
| 46 | 有機物質(mg/ℓ) | 5以下 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度(度) | 5度以下 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | |
| 51 | 濁度(度) | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1 | |
| 判　定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | |

記　事

毎 月 検 査 結 果 表　（上水道・川内地区）

| 検査項目 | | 水質基準 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最 大 | 平 均 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留塩素(mg/ℓ) | | 0.1～1.0 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | |
| 1 | 一般細菌(個/mℓ) | 100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 38 | 塩化物イオン(mg/ℓ) | 200以下 | 7.2 | 6.9 | 8 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.3 | |
| 46 | 有機物質(mg/ℓ) | 5以下 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度(度) | 5度以下 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5未満 | 1 | 0.7 | |
| 51 | 濁度(度) | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | |
| 判　定 | | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | |

記 事

毎 月 検 査 結 果 表　（上水道・鬼木地区）

| 検査項目 | | 水質基準 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最 大 | 平 均 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留塩素(mg/ℓ) | | 0.1～1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.39 | |
| 1 | 一般細菌(個/mℓ) | 100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 38 | 塩化物イオン(mg/ℓ) | 200以下 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | |
| 46 | 有機物質(mg/ℓ) | 5以下 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度(度) | 5度以下 | 0.5未満 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5未満 | 1 | 0.7 | |
| 51 | 濁度(度) | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | |
| 判　定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | |

記 事

毎 月 検 査 結 果 表 （上水道・皿山地区）

| 検査項目 | | 水質基準 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最 大 | 平 均 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留塩素(mg/ℓ) | | 0.1～1.0 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.65 | 0.55 | 0.7 | 0.49 | |
| 1 | 一般細菌(個/mℓ) | 100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 38 | 塩化物イオン(mg/ℓ) | 200以下 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 10.4 | 8.3 | 10.4 | 7.7 | |
| 46 | 有機物質(mg/ℓ) | 5以下 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | |
| 47 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 | 色度(度) | 5度以下 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5未満 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | |
| 51 | 濁度(度) | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | |
| 判 定 | | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | |

記 事

# 原水水質検査結果書

No. Y-1180-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

検査責任者　本多 英憲

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　10:44 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(金山水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 19.0 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 110 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.02 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4.4 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 19 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 蒸発残留物 | mg/L | 56 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 6.4　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 2.7 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 0.5 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 98 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 3 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 | | | | |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1181-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　9:44 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(湯無田水源)鶴の川 | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 22.3 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 8100 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.11 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.12 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.6 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.010 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.2 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 29 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 蒸発残留物 | mg/L | 74 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.3 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.3　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 藻臭 |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 7.1 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 3.0 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 410 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 30 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 | | | | |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1182-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　9:52 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(浅井戸水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 27.0 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 6 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出されず | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.22 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.005 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 18.1 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.189 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.5 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 59 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.1未満 | 蒸発残留物 | mg/L | 148 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.37 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.07 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.2未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.5 (22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 2.3 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 0.1 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 1.0未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 7 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | - 以下余白 - | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1183-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

検査責任者　本多 英憲

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　11:27 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(大堤) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 29.2 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 1200 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.05 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.11 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4.7 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.017 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 25 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.1未満 | 蒸発残留物 | mg/L | 74 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | ジェオスミン | mg/L | 0.000012 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000005 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 4.9 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 9.0　(23℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | かび臭 |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 11.9 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 15.0 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 9.5 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 0 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1184-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　10:12 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(川棚川水源)ダム放流水 | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 28.6 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 2600 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.13 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.27 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.7 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.043 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | 塩化物イオン | mg/L | 6.5 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 43 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.3 | 蒸発残留物 | mg/L | 76 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000003 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000003 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3.5 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.5　(23℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 藻臭・生ぐさ臭 |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 17.5 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 12.5 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 75 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 25 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 | | | | |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1186-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　9:30 | 採取者 | 友久保 勇介・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(二度川内水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町川内郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 21.0 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 470 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.09 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.08 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.4 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.010 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 7.9 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 18 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.8 | 蒸発残留物 | mg/L | 81 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.9 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.1　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 4.5 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 2.0 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 67 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 28 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1187-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　9:50 | 採取者 | 友久保 勇介・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(中ノ川内水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町川内郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 24.3 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 4 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出されず | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.21 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.002 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 20.5 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.088 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.9 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 37 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.1未満 | 蒸発残留物 | mg/L | 184 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.16 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.03 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.2未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.5　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 1.3 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 0.2 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 1.0未満 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 0 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | - 以下余白 - | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1185-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213
検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　9:15 | 採取者 | 友久保 勇介・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(大平水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町川内郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 22.6 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 6000 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.18 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.13 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.3 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.014 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 6.5 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 20 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.8 | 蒸発残留物 | mg/L | 75 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.0 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.5 (22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 藻臭 |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 7.2 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 5.0 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 440 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 22 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1188-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

検査責任者　本多 英憲

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　11:09 | 採取者 | 瀬戸 幸樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(鬼木水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町鬼木郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 21.6 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 460 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.05 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.09 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.0 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.021 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.4 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 25 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.1 | 蒸発残留物 | mg/L | 91 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.0 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 7.6　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 異常なし |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 4.3 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 1.5 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 140 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 6 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 | | | | |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1189-22
令和4年8月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

令和4年7月20日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

検査責任者　本多 英憲

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年7月20日　10:45 | 採取者 | 友久保 勇介・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(深川内水源) | 天候 | 雨/曇 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町皿山郷 | 温度 | 気温 27.0 ℃　水温 27.7 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個/ml | 96 | ブロモホルム | mg/L | — |
| 大腸菌 | — | 検出 | ホルムアルデヒド | mg/L | — |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005未満 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.29 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4.8 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002未満 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.111 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 塩化物イオン | mg/L | 5.1 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001未満 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 12 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.1未満 | 蒸発残留物 | mg/L | 50 |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.01未満 |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | ジェオスミン | mg/L | 0.000009 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000001未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005未満 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 4.7 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | pH値 | — | 6.4　(22℃) |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 味 | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 臭気 | — | 藻臭 |
| 塩素酸 | mg/L | — | 色度 | 度 | 15.8 |
| クロロ酢酸 | mg/L | — | 濁度 | 度 | 0.6 |
| クロロホルム | mg/L | — | 大腸菌(指標菌) | MPN/100ml | 3.0 |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | — | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | 3 |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | — | クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 |
| 臭素酸 | mg/L | — | ジアルジア | 個/10L | 0 |
| 総トリハロメタン | mg/L | — | －以下余白－ | | |
| トリクロロ酢酸 | mg/L | — | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | — | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期間 | 令和4年7月20日　～　令和4年8月1日 |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1625-2-22
令和4年9月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

令和4年8月24日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

検査責任者　本多 英憲

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年8月24日　9:40 | 採取者 | 松永 俊樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(湯無田水源)鶴の川 | 天候 | 雨 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 29 ℃　水温 26.5 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | 0.0005未満 | HS-GC-MS法 |
| 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| アセフェート | mg/L | 0.00006未満 | LC-MS法 |
| イソキサチオン | mg/L | 0.00005未満 | LC-MS法 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.00006未満 | LC-MS法 |
| エトフェンプロックス | mg/L | 0.0008未満 | LC-MS法 |
| オキサジクロメホン | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| カルタップ | mg/L | 0.0008未満 | LC-MS法 |
| キノクラミン(ACN) | mg/L | 0.00005未満 | LC-MS法 |
| キャプタン | mg/L | 0.003未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| グリホサート | mg/L | 0.02未満 | 誘導体化-LC-MS法 |
| グルホシネート | mg/L | 0.0002未満 | 誘導体化-LC-MS法 |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.0005未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| ジクワット | mg/L | 0.0001未満 | LC-MS法 |
| シハロホップブチル | mg/L | 0.00006未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| ジメタメトリン | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| ダイアジノン | mg/L | 0.00003未満 | LC-MS法 |
| ダイムロン | mg/L | 0.008未満 | LC-MS法 |
| ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | 0.00002未満 | PT-GC-MS法 |
| チウラム | mg/L | 0.0002未満 | 固相抽出-LC-MS法 |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.003未満 | LC-MS法 |
| テフリルトリオン | mg/L | 0.00002未満 | LC-MS法 |
| トリシクラゾール | mg/L | 0.001未満 | LC-MS法 |
| トリフルラリン | mg/L | 0.0006未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| ピラクロニル | mg/L | 0.0001未満 | LC-MS法 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| ピリブチカルブ | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| ピロキロン | mg/L | 0.0005未満 | LC-MS法 |
| フェニトロチオン(MEP) | mg/L | 0.0001未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| 検査期間 | 令和4年8月24日　～　令和4年8月30日 | | |

# 原水水質検査結果書

No. Y-1625-3-22
令和4年9月2日発行

波佐見町長　一瀬 政太　様

水道法第20条登録機関　登録番号 第123号
建築物飲料水水質検査業　長崎県56水第2号
株式会社　微研テクノス
代表取締役　河口 基興
〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町166番地1
TEL　0956-31-9557　FAX　0956-34-1213

令和4年8月24日に受付いたしました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

検査責任者　本多 英憲

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取日時 | 令和4年8月24日　9:40 | 採取者 | 松永 俊樹・波佐見町水道課 |
| 施設名 | 上水道(湯無田水源)鶴の川 | 天候 | 雨 |
| 採取場所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 温度 | 気温 29 ℃　水温 26.5 ℃ |
| 試料名 | 原水 | 遊離残留塩素 | — |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| フェリムゾン | mg/L | 0.0005未満 | LC-MS法 |
| フェントラザミド | mg/L | 0.0001未満 | LC-MS法 |
| フサライド | mg/L | 0.001未満 | 固相抽出-GC-MS法 |
| ブタクロール | mg/L | 0.0003未満 | LC-MS法 |
| ブプロフェジン | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| フルアジナム | mg/L | 0.0003未満 | LC-MS法 |
| プレチラクロール | mg/L | 0.0005未満 | LC-MS法 |
| プロピコナゾール | mg/L | 0.0005未満 | LC-MS法 |
| プロピザミド | mg/L | 0.0005未満 | LC-MS法 |
| プロベナゾール | mg/L | 0.0003未満 | 固相抽出-LC-MS法 |
| ブロモブチド | mg/L | 0.001未満 | LC-MS法 |
| ベノミル | mg/L | 0.0002未満 | LC-MS法 |
| ペンシクロン | mg/L | 0.001未満 | LC-MS法 |
| ベンゾビシクロン | mg/L | 0.0009未満 | LC-MS法 |
| ベンゾフェナップ | mg/L | 0.00005未満 | LC-MS法 |
| ベンタゾン | mg/L | 0.002未満 | LC-MS法 |
| ベンフレセート | mg/L | 0.0007未満 | LC-MS法 |
| マラチオン(マラソン) | mg/L | 0.007未満 | LC-MS法 |
| メソミル | mg/L | 0.0003未満 | LC-MS法 |
| メチダチオン(DMTP) | mg/L | 0.00004未満 | LC-MS法 |
| メトリブジン | mg/L | 0.0003未満 | LC-MS法 |
| －以下余白－ | | | |
| 検査期間 | 令和4年8月24日　～　令和4年8月30日 | | |