

着工前

1

浄化槽設置場所で、浄化槽設備士が浄化槽
工事業者登録票を持って、顔が写るように
撮影してください。

※地面、家屋等の一部が写りこむようにする

※3でも同じアングルで撮影することを留意

浄化槽本体

2

設置前の浄化槽本体の全体を、明記されて
いるメーカー・型式・人槽が判読できるよ
うに撮影してください。

※一方向からのみで可

竣工

3

浄化槽設備士が入り浄化槽工事が竣工した
ことを示す写真

※1と同じアングルで撮影してください。

掘削工事

床堀

4

スケール等をあて、高さ・幅等が確認できるように撮影してください。

基礎工事

基礎栗石転圧

5

転圧機・栗石が写りこんだ状態で、転圧の作業が分かるように撮影してください。

基礎工事

基礎栗石

6

栗石の厚みが確認できるよう、スケール等をあてメモリが読み取れるように撮影してください。

※転圧機を入れて取る場合5の写真は省略可

基礎工事
基礎配筋
又は
コンクリート
プレート

7

スケール等をあて撮影してください。
コンクリートプレートの場合は、スケール等
をあて、縦・横・厚みが分かるよう撮影して
ください。

基礎工事
基礎コンクリ
ート
又はプレート

8

コンクリート厚が確認できるようスケール等
をあてメモリが確認できるように撮影してく
ださい。
コンクリートプレートの場合は、設置後の様
子を撮影してください。

据付工事
浄化槽名

9

据付し、浄化槽本体に明記されているメー
カー・型式・人槽が判読できるように撮影
してください。

据付工事

レベル調整

10

浄化槽設備士が水準器をあて、水平確認を行っている状況と、その際の水準器の拡大写真（水平を確認できる部分）をそれぞれ撮影してください。

※写真は2種類になります

※水平確認を行っている状況と11の水張りの状況は併せて撮影可

据付工事

埋戻し前水張り

11

水張り用ホースが写りこむアングルで、水張りしている状況を撮影してください。

※10と併せて撮影する場合、水張り単体の写真は省略可

埋戻し工事

12

水締めを行っていることがわかるようホース及び埋め戻し用の土砂が写るように撮影してください。

| | | |
|------------------------|----|--------------------------------------|
| 上部スクラブ 工事 スクラブ配筋 | 13 | スケール等をあて、上部スクラブコンクリートの配筋状況を撮影してください。 |
|------------------------|----|--------------------------------------|

| | | |
|--|----|-------------------------|
| 上部スクラ ブ工事 スクラブコン クリート打設 状況 | 14 | スケール等をあて打設厚状況を撮影してください。 |
|--|----|-------------------------|

| | | |
|-------------|----|---|
| ブロワ 設置状況 | 15 | コンセントと繋がっている部分も含めてブロワ全体を撮影してください。一枚で撮影できない場合は、コンセントと繋がっている部分とブロワ全体を分けて撮影してください。 |
|-------------|----|---|